



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.НО.ЭО.ПР119.Н.00447**

(номер сертификата соответствия)

030691

(учетный номер блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Компания «Alloc AS». Адрес: Fiboveien 26, NO-4580 Lyngdal, Норвегия. Телефон: +4738342200, факс: +4738343744. E-mail: info@berryalloc.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Компания «Alloc AS». Адрес: Fiboveien 26, NO-4580 Lyngdal, Норвегия. Телефон: +4738342200, факс: +4738343744. E-mail: info@berryalloc.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат) толщиной от 8 до 13 мм. выпускаемое по технической документации изготовителя, т.м. BerryAlloc, коллекций Original, Grand Avenue, Chateau, Eternity, Finesse, Trendline Pro, Wall&Water и аксессуары (молдинги, плинтусы, крепежи). Серийный выпуск

код ОКПД: 6.21.14.000
код ТН ВЭД 4411 13 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г., 301-ФЗ. Таблицы 3, 27. Показатели пожарной опасности продукции -смотри приложение № 005777.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 17Д-20 от 07.02.2020г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС NO.OC04.СМК.00704 от 01.07.2019 г., выданный Органом по сертификации ООО «Евротест».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2020 по 17.02.2023



Руководитель

(заместитель руководителя

органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.Е.